



Urząd Miasta Zgierz

Zgierz, dniasierpień 2025r.

PS.0003.28.2025

WYDZIAŁ ORGANIZACJI
Biuro Rady Miasta Zgierz

Wpł.
dnia 21-08-2025

L. dz.
Ilość załączników

Pan Przemysław Jagielski
Radny Rady Miasta Zgierz
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą zalania hali pneumatycznej realizowanej w ramach zadania: **Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącej toalety na poczekalnię, modernizacja elewacji budynku administracyjno-sportowego wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu** w ramach zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu" podczas ostatnich obfitych opadów deszczu, uprzejmie informuję, że obiekt wraz z instalacją kanalizacji deszczowej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Bardzo intensywne opady deszczu, a takie miały miejsce pod koniec lipca br. niosą ze sobą ponadnormatywne natężenie ilości wody. Projektowane instalacje nie są przewidziane pod nawalne opady lub inne anomalie występujące w przyrodzie, a taka sytuacja miała miejsce podczas ostatniego zalania hali. Sam obiekt położony jest przy skarpie, która potęguje intensywność spływającej wody. Ponadto technologia obiektu nie pozwala na szczelne związanie z gruntem, zatem tego typu sytuacje przy występujących zjawiskach pogodowych o nietypowym dla naszego klimatu charakterze mogą się powtarzać. System odwodnienia jest sprawny i pozostaje pod kontrolą i utrzymaniem MOSIR. Odprowadzenie wody realizowane jest poprzez odwodnienie liniowe, zbiorniki przejściowe i dalej wody opadowe zrzucane są do kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Na dzień dzisiejszy nie został dokonany odbiór ostateczny inwestycji ze względu na trwający proces usuwania usterek.

Jednocześnie wskazuje, iż tryb interpelacyjny nie stanowi podstawy do wydawania przez Urząd Miasta Zgierz wnioskowanych dokumentów tj. kopii protokołów odbiorowych balonu oraz kopii dziennika budowy obiektu.

Z poważaniem,

Zm. Prezydenta Miasta Zgierz
Bogdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz

